

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verbindungsdose
Connecting box

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Dr. Schipper

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 292300-1410-0041 / 119350
File ref.:

Ausweis-Nr. 40029256 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-01-29

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
292300-1410-0041 / 119350 / FG33 / GRE

Datum / *Date*
2010-01-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029256.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029256.

Verbindungsdose
Connecting box

Typ(en) / *Type(s)*:

Abox 350

Bemessungsisolationsspannung AC 690 V
Rated insulation voltage

Bemessungsanschlußvermögen 35 mm²
Rated connecting capacity

Schutzart IP 54 / IP 65
Degree of protection

Anbringungsart Aufputz-Verlegung
Attachment type surface mounting

Ausführung Abox 350 - L grau, ohne Klemmen
Abox 350 - 35² grau, mit Schraubklemmen

Construction Abox 350 - L grey, without terminals
Abox 350 - 35² grey, with screw type terminals

Werkstoff des Gehäuses Polystyrol - grau
Material of case Polystyrol - grey

Werkstoff der Abdeckung Polystyrol - grau
Material of the cover Polystyrol - grey

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
292300-1410-0041 / 119350 / FG33 / GRE

Datum / *Date*
2010-01-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029256.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029256.

Anmerkung

IP 54 mit Anbaustutzen M25...M40
IP65 mit Verschraubungen Typ MZKV25-M25,
Typ MZKV32-M32, MZKV40-M40 oder
Typ MZKV50-M50 (Ausweis 116746)

Deckelform in den Ausführungen Plan oder Standard

Drehmoment für Deckelbefestigungsschrauben: 1,0 Nm

Die Klemme Typ X 635 ist zertifiziert unter Ausweis 40019638

Remark

*IP 54 with adapters M25...M40
IP65 with cable glands type MZKV25-M25
type MZKV32-M32, type MZKV40-M40 or
type MZKV50-M50 (Approval 116746)*

Cover -form in classification flat or standard

Torque for the cover-fixing screws: 1,0 Nm

The terminal type X 635 certified under approval 40019638

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
*This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33